

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody w latach 2019-2023

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Bema	GJ	849,03	829,52	797,25	765,62	764,05
	m ³	1890	1936	2091	1939,71	1742
	GJ/ m ³	0,45	0,43	0,38	0,39	0,44
Budowlana 7-25	GJ	4480,9	4336,3	4407,1	4268,6	4214,35
	m ³	10220	9441,27	8385,94	6535,42	7430,37
	GJ/ m ³	0,44	0,46	0,53	0,65	0,57
Budowlana 8-12	GJ	1411,9	1206,1	1194	1177,9	1196,9
	m ³	2273	2451,09	2352	2236	2272,04
	GJ/ m ³	0,62	0,49	0,51	0,53	0,53
Chodkiewicza 24-28	GJ	2838,8	2836,2	2637,9	2509,5	2617,4
	m ³	5995	6041,6	5913	5313	4729,87
	GJ/ m ³	0,47	0,47	0,45	0,47	0,55
Czarnieckiego 1-9	GJ	2336	2330,2	2219,2	2130,5	2219,3
	m ³	5732	5843,54	5523	5150	4928,59
	GJ/ m ³	0,41	0,40	0,40	0,41	0,45
Giełdowa 5-7	GJ	1206,1	1123,6	1054,4	1017,4	929,5
	m ³	2157	2509,13	2145	2118	2128,37
	GJ/ m ³	0,56	0,45	0,49	0,48	0,44
Gierczak 12-15	GJ	523,6	499,99	490,9	479,26	439,85
	m ³	902	990	997	934	789,05
	GJ/ m ³	0,58	0,51	0,49	0,51	0,56
Gierczak 16-19	GJ	540,51	526,69	490	487,44	484,96
	m ³	1022	887	853	820,68	936,71
	GJ/ m ³	0,53	0,59	0,57	0,59	0,52
Grochowska 1	GJ	1332,9	1399,44	1323,75	1295,75	1264,73
	m ³	4907	4764,9	4732,77	4531,97	4298,86
	GJ/ m ³	0,27	0,29	0,28	0,29	0,29
Grochowska 2	GJ	525	541,34	516,95	494,74	496,54
	m ³	2166	2273,9	2121,5	1996,1	1921,78
	GJ/ m ³	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26
Grochowska 3	GJ	669,17	642,33	650,58	608,71	605,56
	m ³	2480	2421,4	2533,66	2243,02	2214,81
	GJ/ m ³	0,27	0,27	0,26	0,27	0,27

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody w latach 2019-2023

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Grochowska 4	GJ	1368,2	1202,39	1210,44	1217,36	1197,8
	m ³	4555,34	4830,68	4856,37	4778,28	4517,64
	GJ/ m ³	0,30	0,25	0,25	0,25	0,27
Grochowska 5	GJ	664,19	661,19	645,03	657,43	645,07
	m ³	3024	2921,26	3016	2975,96	2956,83
	GJ/ m ³	0,22	0,23	0,21	0,22	0,22
Grochowska 7	GJ	391,21	369,84	363,27	347,08	342,44
	m ³	1759	1675,7	1677,2	1615,3	1496,9
	GJ/ m ³	0,22	0,22	0,22	0,21	0,23
Jagiellońska 2AB	GJ	218,44	209,74	178,91	166,5	156,27
	m ³	626	675,1	722,9	623,8	499,05
	GJ/ m ³	0,35	0,31	0,25	0,27	0,31
Jagiellońska 12-16	GJ	294,72	302,21	292,12	288,98	284,06
	m ³	1191	1286,29	1275,49	1261	1146,2
	GJ/ m ³	0,25	0,23	0,23	0,23	0,25
Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 (nieruchomość 23)	GJ	1402,6	1183,5	1090,7	1104,1	1127,1
	m ³	2130	2446,54	2478	2438	2655,33
	GJ/ m ³	0,66	0,48	0,44	0,45	0,42
Koniecpolskiego 2-14	GJ	3615,9	3496,6	3405	3279,2	3335
	m ³	6646	6510	6512	5942	5872,04
	GJ/ m ³	0,54	0,54	0,52	0,55	0,57
Krzywoustego 7-17	GJ	405,47	393,73	385,01	410,07	407,1
	m ³	1623	1681,9	1866,8	1586,4	1783,91
	GJ/ m ³	0,25	0,23	0,21	0,26	0,23
Krzywoustego 19AE	GJ	552,34	542,9	515,6	489,7	492,3
	m ³	1840	1404	1196	1240	958,22
	GJ/ m ³	0,30	0,39	0,43	0,39	0,51
Gryfitów 2, 2AB	GJ	862,5	881,9	959,3	911,6	800
	m ³	2451	1943	1477	1307	1519,61
	GJ/ m ³	0,35	0,45	0,65	0,70	0,53

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody w latach 2019-2023

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Kupiecka 2-4	GJ	1297,43	1197,73	1225,76	1245,87	1196,19
	m ³	1957	2170	2009	2102	2095
	GJ/ m ³	0,66	0,55	0,61	0,59	0,57
Kupiecka 6-16	GJ	2647,65	2554,92	2557,77	2470,23	2525,98
	m ³	5414	5686	5246	4337,13	4334,12
	GJ/ m ³	0,49	0,45	0,49	0,57	0,58
Myśliwska 15-17	GJ	871,54	813,87	779,29	775,57	802,67
	m ³	1402	1425	1426	1543,12	1592,2
	GJ/ m ³	0,62	0,57	0,55	0,50	0,50
Myśliwska 19-21	GJ	986,32	940,02	987,43	929,44	933,83
	m ³	1758	2007	1720	1446,21	1314
	GJ/ m ³	0,56	0,47	0,57	0,64	0,71
Brzozowa 11-13, Katedralna 27-33, Mariacka 16-24, Narutowicza 4-6 (nieruchomość 22)	GJ	1556,17	1531,25	1471,34	1420,19	1315,4
	m ³	2830	2774	2951	2515	2630,86
	GJ/ m ³	0,55	0,55	0,50	0,56	0,50
Piastowska 7	GJ	208,1	216,29	222,04	204,98	206,07
	m ³	771	897,4	943,9	594,7	576,46
	GJ/ m ³	0,27	0,24	0,24	0,34	0,36
Pomorska 7B	GJ	111,76	113,91	110,08	107,36	129,76
	m ³	345	345,42	373,9	346,9	451,42
	GJ/ m ³	0,32	0,33	0,29	0,31	0,29
Unii Lubelskiej 36	GJ	146,64	151,13	165,69	140,02	120,45
	m ³	606	599,3	627,16	534,7	527,47
	GJ/ m ³	0,24	0,25	0,26	0,26	0,23
Unii Lubelskiej 38	GJ	126,84	120,38	111,78	110,51	111,39
	m ³	499	442,5	380,46	357	376,34
	GJ/ m ³	0,25	0,27	0,29	0,31	0,30
Unii Lubelskiej 51-53	GJ	179,3	184	173,24	182,21	208,39
	m ³	748	697,67	650,61	631,02	698,2
	GJ/ m ³	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody w latach 2019-2023

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Wąska 2-20	GJ	4399,3	4251,1	4134,2	3885,7	3708,1
	m ³	8264	8833,56	8493,44	7984,79	7817,33
	GJ/ m ³	0,53	0,48	0,49	0,49	0,47
Złota 11A-C	GJ	1296,7	1213,5	1152,1	1142,2	1088,8
	m ³	2360	2428	2550	2453,23	2393,07
	GJ/ m ³	0,55	0,50	0,45	0,47	0,45
Złota 1-10	GJ	3720,74	3355,3	3252,8	3313,12	3443,04
	m ³	9749	9428,37	9372,58	8552,5	8062,32
	GJ/ m ³	0,38	0,36	0,35	0,39	0,43
Zwycięzców 10	GJ	162,27	157,51	162,3	159,76	152,89
	m ³	617	479,2	442	434,4	445,98
	GJ/ m ³	0,26	0,33	0,37	0,37	0,34
Zwycięzców 9AB	GJ	147,12	149,79	168,99	147,97	156,75
	m ³	499	624,9	713,8	596	541,09
	GJ/ m ³	0,29	0,24	0,24	0,25	0,29
Zygmuntowska 15	GJ	764,8	687,13	726,25	729,76	720,84
	m ³	1193	1454,9	1612,3	1455,19	1554,94
	GJ/ m ³	0,64	0,47	0,45	0,50	0,46
Zygmuntowska 16	GJ	670,38	617,33	609,57	594,37	650,52
	m ³	1388	1528,3	1705,2	1609,9	1354,67
	GJ/ m ³	0,48	0,40	0,36	0,37	0,48
Zygmuntowska 17	GJ	722,57	677,22	713,13	760,12	764,29
	m ³	1592	1562,9	1669,4	1577,6	1485,7
	GJ/ m ³	0,45	0,43	0,43	0,48	0,51
Zygmuntowska 29	GJ	681,51	660,14	689,88	668,75	688,27
	m ³	1643	1360,6	1218	1177,6	924,7
	GJ/ m ³	0,41	0,49	0,57	0,57	0,74
Zygmuntowska 40	GJ	700,38	669,6	667,15	655,18	656,06
	m ³	1347	1369,5	1308,5	1313,7	1222,4
	GJ/ m ³	0,52	0,49	0,51	0,50	0,54
	GJ	284,91	278,46	270,88	257,21	270,71

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody w latach 2019-2023

Źródłana 2-3	m ³	1154	1178,6	1123	1016,6	878,73
	GJ/ m ³	0,25	0,24	0,24	0,25	0,31

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Chodk 16/Żółk 1	GJ	1547,6	1351,9	1398,5	1327,7	1106
	m ³	2241	2271,04	2063,56	1934,46	2269,45
	GJ/ m ³	0,69	0,60	0,68	0,69	0,49
Żółkiewskiego 5	GJ	585,32	584,04	574,5	547,15	603,92
	m ³	1539	1490	1296	1098,96	1037,99
	GJ/ m ³	0,38	0,39	0,44	0,50	0,58

	2019	2020	2021	2022	2023	
MEC	GJ	50304,83	47992,23	47152,08	45882,81	45580,6
	m ³	115505,34	115988,46	112621,44	103198,35	101382,62
	GJ/ m ³	0,44	0,41	0,42	0,44	0,45

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Waryńskiego 7	GJ		121,88	119,77	114,78	104,05
	m ³		589,7	558,5	550,6	477,46
	GJ/ m ³		0,21	0,21	0,21	0,22
Unii Lubelskiej 41	GJ		90,48	75,27	77,32	73
	m ³		278,89	202,36	205,07	182,44
	GJ/ m ³		0,32	0,37	0,38	0,40
Zwycięzców 6	GJ		128,78	136,98	122,95	126,39
	m ³		574,6	480,59	375,22	380,92
	GJ/ m ³		0,22	0,29	0,33	0,33
Unii Lubelskiej 47	GJ				64,6	68,49
	m ³				203,1	213,4
	GJ/ m ³				0,32	0,32
Jana Pawła II 27	GJ				92,15	85,63
	m ³				264,58	244,35
	GJ/ m ³				0,35	0,35
	GJ				119,59	137,3

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody w latach 2019-2023

Jana Pawła II 21-22	m ³				439,2	453,59
	GJ/ m ³				0,27	0,30

		2019	2020	2021	2022	2023
Budynki przyłączone	GJ		341,14	332,02	591,39	594,86
	m ³		1443,19	1241,45	2037,77	1952,16
	GJ/ m ³		0,24	0,27	0,29	0,30

		2019	2020	2021	2022	2023
Łącznie MEC z budynkami przyłączonymi	GJ	50304,83	48333,37	47484,1	46474,2	46175,46
	m ³	115505,34	117431,65	113862,89	105236,12	103334,78
	GJ/ m ³	0,44	0,41	0,42	0,44	0,45

Adres		2019	2020	2021	2022	2023
Rycerska 16-58 (PGNiG)	GJ			2153,1	2058,38	2022,7
	m ³			4756	4164	4001
	GJ/ m ³			0,45	0,49	0,51